

QUESITO N. 1

In riferimento ai requisiti per l'esecuzione delle opere relative al confinamento dell'amianto chiediamo se tale lavorazione può essere eseguita in subappalto e pertanto i requisiti devono riferirsi al subappaltatore e non all'aggiudicatario.

Risposta:

Si precisa che i lavori consistono nella sovracopertura dell'attuale pavimentazione in vinil-amianto con nuova pavimentazione in PVC eterogeneo, previo confinamento da effettuarsi mediante stesa di adeguamento prodotto incapsulante di tipo "C" conforme al D.M. 20 agosto 1999.

A pag. 2 dell'avviso di indagine in pubblicazione sono indicati i requisiti che l'esecutore deve possedere. È possibile procedere al subappalto nella misura massima del 30% dell'importo del contratto.

QUESITO N. 2:

Nell' ALLEGATO A, e più precisamente alla 3° pagina dello stesso, viene richiesta l'indicazione di lavori riguardanti la posa di pavimenti in PVC, rientrate nella categoria soa OG, come riportato anche dall' Vostro avviso di indagine di mercato, per tanto siamo con la presente a richiederVi, non avendo fatto questa specifica lavorazione, come dobbiamo provvedere alla compliazione dello stesso.

Risposta:

a pag. 2 dell'avviso di indagine di mercato, nella parte relativa al possesso dei requisiti, si indica chiaramente che l'ammontare previsto per la posa dei pavimenti in PVC è di € 52.000,00.

Per coloro che sono in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALE, vale il possesso dell'attestazione; per coloro che non hanno la qualificazione SOA per la categoria OG1, sempre a pag. 2 sono indicati i requisiti di ordine tecnico-professionale e i requisiti necessari per le opere di confinamento dell'amianto.

È possibile procedere al subappalto nella misura massima del 30% dell'importo del contratto.